

ТОВ «КОМФОРТНА-ОСЕЛЯ» повідомляє:

Згідно постанови КМУ від 30.01.2026 року №118 «Деякі питання здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості у разі виникнення надзвичайної ситуації в період воєнного стану в Україні»

П. 3. інформація про кількість днів відсутності послуг, а також відхилення параметрів якості послуг від параметрів, установлених договором про надання відповідних послуг, фіксується виконавцями послуг за кожним багатоквартирним будинком окремо та розміщується на офіційному веб-сайті відповідного органу місцевого самоврядування та на веб-сайті виконавця.

Надаємо інформацію:

ЖК «ПАРК АВЕНЮ» та «ТРІНІТІ»

Адреса будинку	Кількість днів відсутності опалення
проспект Голосіївський, 58	0
проспект Голосіївський, 62	0
проспект Голосіївський, 60	0
вулиця Деміївська, 29	0
вулиця Деміївська, 33	0
вулиця Тютюнника, 39	0
вулиця Тютюнника, 43	0

Температура теплоносія відповідає нормам

ТЕМПЕРАТУРНИЙ ГРАФІК

Температура теплоносія відповідає температурному графіку теплової мережі в частині температури подавального трубопроводу, який задається за усередненою температурою зовнішнього повітря за проміжок часу 12-24 години відповідно до п.6.2.2 Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж.

ТИСК ТЕПЛОНОСІЯ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ГІДРАВЛІЧНОГО РЕЖИМУ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ

Тиск теплоносія теплової мережі становить: подаючого трубопроводу – 4,5 кгс/см², зворотнього трубопроводу – 3,0 кгс/см², що відповідає проектному гідравлічному режиму теплової мережі.